LEGENDA

MS BX OI3	Moduł 1 wyjście sterujące i 3 wejścia monitorujące BX-OI3
MS BX O2I4	Moduł 2 wyjścia sterujące i 4 wejścia monitorujące BX-O2I4
MS BX REL4	Moduł 4 wyjścia sterujące BX-REL4
	Klapa pożarowa z siłownikiem 24V (według branzy went.)
ZAS ZASILACZ 24V	Zasilacz pożarowy Merawex ZSP135-D
	HDGs PH90 3x2,5 mm2
	HDGs PH90 2x1 mm2
	YnTKSYekw 2x2x0,8 mm2

304
303
305
302
301
314
313
800 2000
+15.325
+15.270
klapa p.poż 400x500
nad podłogą
KP
BX O2I4
Moduł monitorująco-sterujący
wpiąć w istniejącą pętle dozorową
1 x BX-O2I4 - monit. i ster. klapy p.poż.
oraz ster. wyłączeniem centrali W4
centrala wentylacyjna
wywiewna W4
P=3,5 kW 400V
WYŁAZ DACHOWY
na 2 piętro
YDYżo 3x2,5 mm2
HDGs PH90 2x1 mm2
YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
W15 -klapa p.poż. 400x315
nad podłogą
BX OI3
ZASILACZ 24V
ZAS
3A
Moduły monitorująco-sterujące
wpiąć w istniejącą pętle dozorową
2 x BX-OI3 - monit. i ster. klap p.poż.
1 x BX-OI3 - monit. zasilacza p.poż.

INWESTOR:

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
w Warszawie
00-467 Warszawa, ul. Jazdów 2

INWESTYCJA :

Zamek Ujazdowski
w Warszawie
ul. Jazdów 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

GMS BUILDERS Sp. z o.o.
05-515 Mysiadło, ul. Borówki 17
tel/fax 0 22 668 99 85

BRANŻA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I TELETECHNICZNE

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA SAP
- RZUT ANTRESOLI 2 PIĘTRA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Marcin Tkaczyk
Nr. upr. MAZ/0541/PBE/15

mgr inż. Maciej Żach
Nr. upr. MAZ/0394/POOE/08

SKALA:	DATA UKOŃCZENIA:	NR RYS:
1:100	08. 2017	E 10